

PB_Bilans powietrza wentylacyjnego

Opis pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m ²]	Wysokość pomieszczenia [m]	Kubatura [m ³]	Ilość osób	Ilość pow. na osobę [m ³ /h]	Ilość wymian [w/h]	Ilość powietrza [m ³ /h]	NAWIEW [m ³ /h]	WYWIEW [m ³ /h]	WYWIEW [m ³ /h]	Układ ciśnień	Parametry powietrza:		SIEĆ		
													temp zima/lato	wilgotność			
3/01	KORYTARZ-ŚL.PACJ. CZ. BRU	15,8	3,2	50,1	-	-	-	-	-	-		-	20/wynikowa	wynikowa			
3/02	BRUDOWNIK	3,6	3,2	11,4	-	-	2,0	30	-	-	50	-	20/wynikowa	wynikowa	-	-	Wmg1
3/03	POKÓJ LEKARZY	12,3	3,2	39,0	-	-	2	80	80	80		-	20/wynikowa	wynikowa	N3	W3	
3/04	POKÓJ PIELĘGNIAREK	9,3	3,2	29,5	1	-	2,0	60	60	60		-	20/wynikowa	wynikowa	N3	W3	
3/05	POM. PORZĄDKOWE	2,8	3,2	8,9	-	-	2,0	30	-	-	30	-	20/wynikowa	wynikowa	-	-	Wmg1
3/06	SZATNIA BRUDNA	4,5	3,2	14,3	-	-	5,0	80	80	90		podciśnienie 10%	20/wynikowa	wynikowa	N3	W3	
3/07	ŚLUZA SANITARNA	6,6	3,2	20,9	-	-	5,0	110	130	110		-	20/wynikowa	wynikowa	N3	W3	
3/08	WC	1,5	3,2	4,8	-	-	4,0	20	-	-	50	-	20/wynikowa	wynikowa	-	-	Wc1
3/09	SZATNIA CZYSTA	4,3	3,2	13,6	-	-	5,0	70	70	75		podciśnienie 5%	20/wynikowa	wynikowa	N3	W3	
3/10	SZATNIA POWROTNA	3,7	3,2	11,7	-	-	5,0	60	60	65		podciśnienie 5%	20/wynikowa	wynikowa	N3	W3	
3/11	ŚLUZA PACJ. CZ. CZYSTA	9,5	3,2	30,1	-	-	5,0	160	160	180		podciśnienie 10%	20/wynikowa	wynikowa	N3	W3	
3/12	SALA WYBUDZENIOWA	30,7	3,2	97,3	-	-	10,0	980	980	840		nadciśnienie 15%	20/wynikowa	wynikowa	N2	W2	
3/13	POKÓJ PIELĘGNIAREK	9,6	3,2	30,4	-	-	5,0	160	160	145		nadciśnienie 10%	20/wynikowa	wynikowa	N3	W3	
3/14	MAGAZYN MAT. OPER.	11,0	3,2	34,9	-	-	5,0	180	180	175		nadciśnienie 5%	20/wynikowa	wynikowa	N3	W3	
3/15	SALA OPERACYJNA	30,4	3,2	96,4	-	-	16,0	1550	1550	1160		nadciśnienie 20%	24/wynikowa	wynikowa	N1	W1	
3/16	POM. ELEKTR.	3,3	3,2	10,5	-	-	5,0	60	60	-	55	nadciśnienie 5%	20/wynikowa	wynikowa	-	-	W Pol
3/17	MYJNIA CHIRURGICZNA	9,4	3,2	29,8	-	-	10,0	300	300	270		nadciśnienie 10%	20/wynikowa	wynikowa	N1	W1	
N1	SALA OPERACYJNA	30,3	3,2	96,1	-	-	16,0	1550	1550	1160		nadciśnienie 20%	24/wynikowa	wynikowa	N1	W1	
3/19	ŚLUZA MATERIAŁOWA	9,6	3,2	30,4	-	-	5,0	160	160	155		nadciśnienie 5%	20/wynikowa	wynikowa	N3	W3	
3/20	PRZEDSIONEK	9,3	3,2	29,5	-	-	5,0	150	150	150		-	20/wynikowa	wynikowa	-	W3	

PB_Bilans powietrza wentylacyjnego

Opis pom.	przebieżenie	[m ²]	przebieżenie [m]	[m ³]	osób	przebieżenie [m ³ /h]	wynik [w/h]	przebieżenie [m ³ /h]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	Uśredniona	temp zima/lato	wilgotność	Wartość					
3/21	KLATKA SCHODOWA	21,5	3,6	77,8	-	-	-	-	-	-	-	-	16/wynikowa	wynikowa	-	-				
3/22	KORYTARZ CZYSTY	37,1	3,2	117,6	-	-	5,0	590	610	560	-	nadciśnienie 5%	20/wynikowa	wynikowa	N2	W2				
3/23	PRZYGOTOWANIE PACJĘTA	16,6	3,2	52,6	-	-	12,0	640	640	545	-	nadciśnienie 15%	20/wynikowa	wynikowa	N2	W2				
3/24	POKÓJ SOCJALNY	11,5	3,2	36,5	-	-	5,0	190	190	190	-	-	20/wynikowa	wynikowa	N3	W3				
3/25	WC	1,5	3,2	4,8	-	-	4,0	20	-	-	50	-	20/wynikowa	wynikowa	-	-	Wc1			
3/26	PRZEDS. WC	1,8	3,2	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	20/wynikowa	wynikowa	-	-				
								SUMA:	3400	2590								N1	W1	
									2230	1945								N2	W2	
									1540	1535								N3	W3	
											100									Wc1
											55									W Pol
											80									Wmg1