


NAZWA/NR ODP.	---	---	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MOC Pi	---	---	22,10	18,00	13,85	18,00	0,10	0,10	0,10	2,00	0,60	---	---
ZASILANIE Z RG-N N2XH 5x95 mm ² B2ca (B2ca s1b,d1,a1)	SEKCJA OCHRONNIKA	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	SZS NW2	NAWLĄCZ PAROWY NP2	SZS NW3	AGREGAZ WODY ZIEBN. AGZ	WENTYLATOR Wc1	WENTYLATOR Mg1	WENTYLATOR PE1	KABEL GRZWCZY PRZECIWOBL.	ZASILACZ + TERMOSTAT Z CZUJNIKIEM	REZERWA	REZERWA

UKŁAD SIECI TN-S, 230/400V, 50Hz, $P_z \approx 75$ kW, $P_s \approx 67$ kW



30-606 KRAKÓW, UL. BOLESŁAWA ROI 4/1

MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO I KOMÓREK POMOCNICZYCH
DLA ODDZIAŁÓW POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, NEONATOLOGICZNEGO
CHIRURGICZNEGO, CHOROBY WEWNĘTRZNYCH ORAZ PRACOWNI ENDOSKOPII
SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR WOJCIECHA OCZKI W BEŁŻYCAH

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.